

SPJÆLDSIKRET ANLÆG



QUICK GUIDE

1

MODULER

Monter modulerne ved spjældene.

2

ADRESSER

Indstil adresser på blå DIP-switch

0 - 99: UNI-BRS / UNI-RKS / UNI-TEM / UNI-BRSM / UNI-RKSM / UNI-RBRS

100 - 119: UNI-INP: for røgdetektor/brandtermostat

120 - 126: UNI-RBRS: relæmodul, specialfunktioner

127: UNI-FEB: fast adresse for fejlpanel/statuspanel.

3

INSTALLATION

Fortrådning mellem kontrolenhed

- Moduler
- Fejlpanel
- ABA / kanal-røgdetektor / brandtermostat.

4

OPSÆTNING/DRIFT

- OK holdes inde i 5 sek.
- Indlæs moduler
- Gem og Exit
- Tryk OK for start.