

Installationsvejledning Kontrolpanel

SV 24V-24A / SV 24V-32A

SV 24V-8A-ds / SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds

SV 48V-24A / SV 48V-32A

SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds



Brandventilation

Komfortventilation

24VDC/48VDC max. 8A/24A/30A/32A

2 aktuatorudgange

2 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper

Tilslutning for brandtryk, vind- og regnsensor, komforttryk, røgdetektører

Mulighed for sammenkobling af op til 10 centraler

#211693

Anlægsadresse

Navn: _____

Adresse: _____

Tlf.nr.: _____

Kontaktperson: _____

Installationsdato: _____

Installation

Antal centraler og type (eks. SV 24V-24A): _____

Antal brandgrupper: _____

Type åbningssystem: _____

Type åbningssystem: _____

Type åbningssystem: _____

Eksterne styringer (ABA-CTS): _____

Komfortstyring: _____

Vejr- og vindsensor: _____

230V elforsyning fra gruppe: _____

Indholdsfortegnelse

Anlægsadr. / Oversigt over installation.....	2
Generel beskrivelse	4
Sikkerhedsregler	5
Eksplosionsfare.....	5
Installation.....	5
Årlig lovkrævet afsprøvning og kontrol	5
Tilslutning til aktuatorudgange samt linieovervågning	6
Strømbegrænsere type LIP.....	7
Betjening og tilslutning af brandtryk	8
Tilslutning af røg-/termodetektorer.....	9
Komfortventilation - tilslutning og indstillinger.....	9
Oversigt diagram af central og tilslutninger	10-11
Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdioderprint).....	12
Intern Lysdiodeindikering på hovedprint.....	12
Sikringsspecifikationer.....	12
Komplet jumper indstillinger.....	13
Sammenkobling af flere centraler til én brandgruppe (busforbindelse).....	14
Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion	15
Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring.....	15
Specialfunktioner	16
Kabeldimensionering	16-17
Reservedelsnumre og almindeligt ekstraudstyr	18
CE overensstemmelseserklæring	19
Tekniske specifikationer.....	20

Rev 0.21 25.09.2019

Kontakt:

Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro
Danmark

Tlf.: +45 76 75 26 00
e-mail: info@unilite.dk
www.unilite.dk

Generel beskrivelse

Styrecentralen kan benyttes til elektrisk åbning af f.eks. ovenlys, røglemme eller lignende i forbindelse med røg- og komfortventilation.

Styrecentralen har flere forskellige indgange med linieovervågning, som kan aktiveres af f.eks. brandtryk, røgdetektorer, varmedetektorer, ABA anlæg og CTS anlæg.

Til brug for styring af indeklimaet (komfortventilation) kan der tilsluttes manuelle trykkontakter, døgn-/ugeur, rumtermostat samt udendørs vejrsensorer.

Styrecentralen har i frontlågen lysdiodeindikation om driftstilstand (ok drift samt fejl- og alarmtilstand), ligesom den vha. indbyggede potentiælefri relækontakter kan videregive driftsinformationer om ok drift samt fejl- og alarmtilstand.

Styrecentralen er en del af en serie af styrecentraler, som alle er med en AC hovedforsyningsspænding, og med enten 24 eller 48 volt DC motorspænding. Serien består af flg. typer:

SV 24V-24A, SV 24V-32A, SV 24V-8A-ds, SV 24V-24A-ds, SV 24V-30A-ds, SV 24V-32A-ds:

24 volt DC motorspænding, strømkapacitet hhv. 8A, 24A, 30A og 32A.

SV 48V-24A, SV 48V-32A, SV 48V-8A-ds, SV 48V-24A-ds, SV 48V-30A-ds, SV 48V-32A-ds:

48 volt DC motorspænding, strømkapacitet hhv. 8A, 24A, 30A og 32A.

Motorspændingen polvendes ved hhv. åbning eller lukning.

Styrecentralen har indbygget 72 timers batteri back-up.

(Kan være mindre hvis der benyttes batteri backup (F9) til Vind- og regnsensor, eller andre enheder der er tilsluttet til klemme 29 og 30.)

Styrecentralerne kan med et unik bussystem bestående af et 3-leder kabel forbides indbyrdes, så op til 10 styrecentraler fungerer som et samlet anlæg med fælles alarmering og betjening.

Tilslutning af kabler til styrecentralens ind- og udgange fremgår af overordnet tilslutningstegning på midtersiderne.

En mere detaljeret tilslutning til de enkelte ind- og udgange fremgår af de enkelte afsnit i denne manual.

Oversigt over kabeldimensionering på side 16-17.

Styrecentralen har vha. jumpere og dip kontakter forskellige indstillingsmuligheder for ind- og udgange. Disse indstillingsmuligheder samt fabriksindstilling er angivet i samlet tabel herfor (se afsnit med jumperindstillinger side 13).

Eksempler på typer af åbningssystemer med angivelse af max. strømforbrug, der er beregnet for tilslutning til serien af styrecentraler:

Type: 24V motorspænding:

SA Power Single	4A
SA Power Double	8A (2x4A)
SA Power Large	8A
Rotary 100	2,5A
SA Power Mini	2,5A
Øvrige	Se angivelse af max. strømforbrug på åbningssystemet

48V motorspænding:

2A
4A (2x2A)
4A
1,25A
1,25A

Sikkerhedsregler ved installation og drift

Styrecentralen må kun installeres og vedligeholdes af personale, som er uddannet og kvalificeret til installation af elektrisk brandventilationsudstyr.

Eksplorationsfare

Styrecentralen er forsynet med backup batterier, der indeholder store energimængder, der kan frigives som ekspllosion ved forkert håndtering - derfor skal følgende sikkerhedsregler altid iagttaages:

- Kortslut aldrig et backup batteri.
- Brug ikke eksterne opladere på installerede batterier. Hvis der lades med uautoriserede opladere, kan der frigives eksplasive gasser fra batteriet.
- Tab ikke batterierne, da der kan frigives stærke syrer, hvis de ødelægges.

Installation

Styrecentralen kan veje op til 28 kg og skal monteres på en stabil væg. Vægbeslaget, som er placeret øverst på bagsiden af centralen, løsnes fra centralen og monteres på væggen. Det nederste beslag bag på centralen vendes nedad og centralen hænges ned over vægbeslaget. Herefter fastgøres det nederste beslag til væggen. Ved indførelse af kabler skæres folien i bunden væk på det ønskede antal kabelindføringer med en hobbykniv eller lign. Der monteres PG forskruninger eller membran nipler i hullerne inden kabelindføring.

Alle kabler tilsluttes iht. overordnet tegning på midtersiderne og dimensioneres iht. tabel side 16.

Hvis kabler føres igennem bagpladen skal kanterne på pladen beklædes med kantbånd for beskyttelse af kabler.

Husk at driftsspænding fra styrecentral er 24V eller 48V og at der tillades et max. spændingsfald på 15%, hvilket nødvendiggør korrekte kabeltværsnit.

Vær opmærksom på, at det ofte (af hensyn til overholdelse af CE mærkning af den samlede installation eller andet lovkrav) kan være påkrævet, at styrecentralen forsynes med 230VAC fra særskilt gruppe med egen fejlstrømsafbryder, samt at aktuatorudgangene er forsynet med reparationsafbryder.

Efter tilslutning bør styrecentralen oplade batterierne i mindst 12 timer før komplet afprøvning.

Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol (Aautoriseret)

Styrecentralens og åbningssystemets funktioner skal afprøves og kontrolleres af autoriseret personale mindst én gang årligt. Centralen gør selv opmærksom på, at det er tid for denne afprøvning. Dette sker ved, at de eksterne lysdioder på frontpanelet løber. Centralen og åbningssystemet er selvfolgeligt stadig fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved først kommende lejlighed for at udføre afprøvningen og teste centralen og åbningssystemet, så systemet er klar til yderligere et års drift. Det gældende lovkrav for dette skal overholdes og afprøvning og kontrol skal som minimum altid omfatte:

- Kontrol af, at alle åbningsenheder kører til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion - bør ikke udføres ved vindhastighed over 6 m/sek., da der i givet fald vil være risiko for at åbningsenheden ikke kan lukke automatisk.
- Kontrol af batterierne. Ved evt. udskiftning af batterierne er det vigtigt at bruge samme type, da batterierne er nøje udvalgt til at kunne levere den strøm, som styrecentralen er specificeret til.
- Kontrol af ind- og udgange på styrecentralen.
- Kontrol af meldeenheder.

Batterierne bør skiftes ved behov, dog mindst hvert 3 år!

Benyt samme mærke.

Tilslutning til motor- (aktuator-) udgange samt linieovervågning

Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes én af de 2 aktuatorudgange på udgangsklemmerne 2-3 eller 4-5. Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på de 2 aktuatorudgange (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne).

Kablersnes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux type LIP eller lignende.

Kabelovervågning (linieovervågning) på aktuatorudgange


Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J7 (aktuatorudgang 1) og jumper J9 (aktuatorudgang 2).

Jumper J7 og J9 monteret i pos. »Motor line«

Linieovervågning mellem klemme 2-3 samt 4-5.


Jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuatorudgang 2) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal $27\text{K}\Omega$) der ønskes detekteret.

Der kan for hver aktuatorudgang detekteres fra 1 til max. 6 linier (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere) ved at flytte hhv. jumper J4 og J5 – dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etablereres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 6 (10 fra software version 499) forskellige linier afsluttet med en $27\text{K}\Omega$ modstand.



Eksempel på linjeovervågning med 2 x jumpere (fra software version 499):

Aktuatorudgang



6+1 = 7 linjer

Aktuatorudgang



6+4 = 10 linjer

For SV 24V-8A / 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A

Jumper oversigt	
J4	Antal tilkoblede $27\text{K}\Omega$ endemodstande for Aktuatorudgang 1
J5	Antal tilkoblede $27\text{K}\Omega$ endemodstande for Aktuatorudgang 2
J7	Vælger linieovervågning via motor klemmer 2-3 og 4-5 (Mot Mon) eller separat ledning klemme 1-3 og 5-6 (Ext Li Mon), eller ingen linieovervågning, når J7/J4 eller J9/J5 er fjernet.
F3	Sikring 15A (blå) for Aktuatorudgang 1 24A+32A
F4	Sikring 15A (blå) for Aktuatorudgang 2 24A+32A centraler
F3	Sikring 5A (lysebrun) for Aktuatorudgang 1 / 5A central
F4	Sikring 5A (lysebrun) for Aktuatorudgang 2 / 5A central

Jumper J7 og J9 monteret i pos. »Ext 3 wire«.


Linieovervågning mellem klemme 1-3 samt 5-6:

Med jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuatorudgang 2) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal $27\text{K}\Omega$) der ønskes detekteret – på samme måde som ved motorlinie.

Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra aktuatorudgang til motor.

Jumper J7/J4 og J9/J5 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for hhv. aktuatorudgang 1 og aktuatorudgang 2.

For SV 24V-8A / 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A.



Strømbegrænsere Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret)

Strømbegrænsere type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænsere mellem 48/24VDC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5, LIP6 eller LIP7) tillades der maks. 3 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear.

Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.

Oversigt over LIP indstillinger

Åbningssystem 24V/48V	3A/1,5A SA Power Single, Double, Large	4A/2A SA Power Single, Double, Large	2,5A/1,25A SA Power Mini	2,5A/1,25A Rotary 100 LIP5/6
DIP 1	ON	OFF	ON	OFF
DIP 2	OFF	ON	ON	OFF

Type	Print varenr.	Print betegn.	Spænding og funktion	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8
LIP5	121315	A043	24/48V 1 kanal			27K ON					Ikke monteret
LIP6 *	121330	A044	24/48V 2 kanaler			OFF	ON**	27K ON	M1-M2 delay =ON		
LIP7 Basic	121305	LIP7	24/48V 1 kanal	27K ON							Ikke monteret
LIP7 TA	121306	LIP7	24/48V 1 kanal Tandem	Se skema ovenfor	ON = Com	OFF = Slave	ON = Master	OFF = Syncro Mode	ON = Tandem Mode	****	Ikke i brug
LIP7*** OC	121308	LIP7	24/48V 1 kanal Syncro m/position ind.		27K ON	ON = Com	OFF = Slave	OFF = Syncro Mode	ON = Tandem Mode	****	Ikke i brug

* SA Power Large - paralleldrift: Jumper OPT monteret = begge motorer stopper samtidig, hvis den ene stopper pga. overlast.

** Når DIP4 er OFF = Tandem mode - begge motorer stopper samtidig, hvis der mangler strøm i den ene. (1,5 sek. reaktionstid)

*** Kræver motor med Reed. (3-ledere inkl. sort ledning).

**** OFF = Ingen forsinkelse mellem Master og Slave / ON = Syv sekunders forsinkelse mellem Master og Slave.

Betjening og tilslutning af brandtryk (type BVT)

Brandtrykket vil oftest indeholde flg.:

- Glasmrude som slås ind og rød betjeningsknap aktiveres ved tryk - dette sætter styrecentralen i ALARM tilstand, hvorved begge styrecentralens aktuatorudgange aktiveres (ved alm. service og afprøvning kan låg åbnes med nøgle).
- RESET knap som bringer styrecentralen ud af alarmtilstanden og starter en lukkefunktion på aktuatorudgangen i ca. 180 sekunder. Bemærk at RESET afstiller ikke fejl på anlægget, f.eks. liniefejl m.v., disse skal fejlsøges og rettes.
- RØD LED indikerer, at styrecentralen er i ALARM tilstand og at aktuatorudgangene enten er eller har været aktiveret.
- GUL LED indikerer fejl på anlægget - tilkald servicetekniker.
- GRØN LED indikerer, at anlægget er i normal driftstilstand uden fejl.

TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist på tegning.

Installationen med brandtryk skal afsluttes med en $10K\Omega$ eller $27K\Omega$ modstand i sidste tryk for at linieovervågning er etableret korrekt – dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand i styrecentralens klemrække med ud i sidste brandtryk eller **jumper J1** i brandtryk type BVT monteres (herved tilkobles ligeledes en $10K\Omega$ modstand).

Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder for indgangen til brandtrykket:

DIP 3 (Conf. firesw.):

On = ALARM tilstand fra $500-3K\Omega$, (liniefejlindikering ved direkte kortslutning eller afbrydelse).

Off = ALARM tilstand fra $0-3K\Omega$ (liniefejlindikering ved afbrydelse af kabel).

DIP 4 (FIRESW. 2 CH):

On = Centralen bliver nu opdelt i 2 brandgrupper.

Brandtryk 1: Ø13 - Ø17A = Aktuatorudgang 1

Brandtryk 2: Ø13 - Ø17B = Aktuatorudgang 2

Off = 1 linie, dvs. ved tilslutning af flere brandtryk føres kabler fra tryk til tryk i én linie.

DIP 5 (Failsafe):

On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre.

Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.

BVT

1 grøn indikator drift, lys v. luk

2 gul indikator, blink v. fejl

3 rød indikator alarm, lys v. nødåbning



4 GND (-)

5

6 brandtryk nødluk (reset)

7 brandtryk nødåbn (brand)

Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk



Tilslutning af røg-/termodetektorer

Røgmeldere og termodetektorer tilsluttes som vist.

Installationen kan udføres som 2 kredse Detektor 1: klemme 19 og 20

Detektor 2: klemme 21 og 20 med max. 22 meldere på hver kreds.

Den sidste melder i hver kreds skal afsluttes med en $10K\Omega$ modstand for at kabelovervågningen (linieovervågning) fungerer korrekt.

DIP 6 (Det. 1&2):

On = Der skal min. være én detektor aktiveret i hver af de 2 kredse i installationen, for at styrecentralen går i alarmtilstand (denne funktion benyttes, hvis der i lokalet, som overvåges, er en potentiel mulighed for begrænsede lokale forekomster af røg/varme ved daglig brug, f.eks. på grund af lastvognes gennemkørsel i lokalet).

Off = Styrecentralen går i alarmtilstand, når blot én detektor er aktiv, uanset hvilken af de 2 kredse i installationen, de er placeret i.

DIP 4

Hvis DIP 4 er ON, er centralen opsat til 2 brandgrupper

Detektor 1 og 2 bliver derefter automatisk opdelt, således at Detektor 1 følger brandtryk 1 og Detektor 2 følger brandtryk 2.

Hvis DIP 4 er sat, er funktion for DIP 6 ikke mulig.

Linieovervågning:

Kun med detektorer leveret af producenten kan korrekt linieovervågning garanteres.

Andre detektorer kan have anderledes indre modstand og forbrug.

Komfortventilation – tilslutning og indstillinger

Hver af de 2 aktuatorudgange kan styres separat med hvert sit komforttryk.

Der er flg. indstillingsmuligheder i forbindelse med komfortventilation:

DIP 7 (Gr. 1+2): On = 1 komforttryk styrer begge udgange.

DIP 2 (Puls/Const):

On = Der kan åbnes med et kort tryk på »op« 3 gange, som hver giver

6 sekunders pulsåbning ved 24V drift (3 sekunder v. 48V drift) – 4. gang der trykkes, sker intet – Kontinuerligt tryk op giver $3 \times 6(3)$ sek.=18(9) sek. - Et kort tryk på »ned« lukker aktuator helt i en tid, der er 18 sekunder længere end den samlede åbningstid

- For at undgå »aktuator pumpning« tillades der max. 3 gange lukninger i træk efter en åbning.

Off = Så længe der kontinuerligt trykkes »op« eller »ned«, kører aktuatorer.

Jumper J29 (Comf var.):

Monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning kan varieres 1-60 sek.

på potentiometer P1.


Ikke monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning er fast (6 sek. v. 24V / 3 sek. v. 48V).

Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene.




Indikering af om aktuatorer er åbne eller lukkede:

111685 SV-control position indicator er en relæenhed med 2stk. skiftekontakter 230VAC 3A, som indikerer, om aktuatorer er åbne eller lukkede. Kan kun bruges, når DIP 2 puls/const er ON.

Funktionen kan give informationer til tyverialarmer og varmestyringer m.v., om motorer er åbne eller lukkede.



Se side 12

**Forbindelse for
SV 24V-**

**Forbindelse for
SV 48V-**

Forbindelses diagram A042 SV24-48
Tegning: 211702_P


Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdiodeprint)

		Betjeningsmulighed for:	Alarm/ brand	Komfort- betjening
Tekst på front	Farve	Betydning: Slukket - lyser - blinker		
OK	Grøn	lyser hvis alt er ok, slukket ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	LD12	Ja
Batteri status	Gul	blinker ved lokal batterifejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	LD13	Ja
Linie fælles- overvågning	Gul	blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	LD14	Ja
AC forsyning	Gul	blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	LD15	Ja
Alarm	Rød	lyser konstant rød på den aktive enhed der modtager signal blinker ved alarm via bus	LD16	Ja
	Alle blinker	tid for årligt serviceeftersyn - tilkald leverandør	LD12, 13, 14, 15, 16	Ja

Intern lysdiodeindikering på hovedprint

	Betjeningsmulighed for:	Alarm/ brand	Komfort- betjening
LD1	Aktuator 1 åben (rød). Lyser når aktuator 1 åbner		
LD2	Aktuator 1 lukke (grøn). Lyser når aktuator 1 lukker		
LD3	Aktuator 2 åben (rød). Lyser når aktuator 2 åbner		
LD4	Aktuator 2 lukke (grøn). Lyser når aktuator 2 lukker		
LD5	Vejsensor aktiv (rød). Lyser når vejsensor er aktiv	Ja	Nej
LD6	Liniefejl på aktuator 1 (rød). Lyser når aktuator 1 har liniefejl	Ja	Kun luk
LD7	Liniefejl på aktuator 2 (rød). Lyser når aktuator 2 har liniefejl	Ja	Kun luk
LD8	Liniefejl på brandtryk (rød). 1 blink i sekundet = brandtryk 1 liniefejl. 2 blink i sekundet = brandtryk 2 liniefejl. Konstant lys = fejl på begge brandtryk.	Ja	Kun luk
LD9	Liniefejl på røgdetektor 1 (rød). Lyser når røgdetektor 1 har liniefejl	Ja	Kun luk
LD10	Liniefejl på røgdetektor 2 (rød). Lyser når røgdetektor 2 har liniefejl	Ja	Kun luk
LD11	BUS fejl (rød). Lyser når BUS signal fra andre centraler udebliver. Kun relevant hvis J24 eller J25 er monteret.	Ja	Kun luk

Sikringsspecifikationer

Placering Sikring værdi	24V	48V
F7 30A grøn	2 stk. 12V batterier = 24V	4 stk. 12V batterier = 48V
F9 3A violet	24VDC til klemme 30 - AC supply fra 24V strømforsyning - batt.supp. fra batterierne - pas på afladning af batterierne, når 230VAC mangler	24VDC på klemme 30 - AC supply fra PSU - batt.supp. fra batterierne - pas på afladning af batterierne, når 230VAC mangler

Komplet jumper indstillinger

	Tryk på print	Fabriksindstillet	Monteret / ON funktion	Demonteret / OFF funktion
DIP 1	Week open	nej	Ugentlig åben (2 sek.)/luk (5 sek.) cyklus aktiveret	Ugentlig åben/luk ikke aktiveret
DIP 2	Puls/Const	ja	Aktuatorudgang kører pulstider (24V=6 sec./48V=3 sec.) ved komfortaktivivering (max. 3 gange åbning)	Aktuatorudgang kører konstant sålænge komfortaktivivering er aktiv
DIP 3	Conf. Fireswitch	nej	Brandtryk aktivt fra 500-3KΩ	Brandtryk aktivt fra 0-3KΩ
DIP 4	Firesw. 2 ch	nej	Centralen er opdelt i 2 brandgrupper	Centralen har 1 brandgruppe
DIP 5	Failsafe	nej	Liniefejl på brandtryk el. detektor sætter centralen i alarmtilstand	Normal drift
DIP 6	Detekter 1&2	nej	Alarmtilstand kun ved samtidig aktivering (&) af detektorindgang 1 og 2 (DIP 4 skal være sat til 1 brandgruppe)	Alarmtilstand ved aktivering af enten detektorindgang 1 eller 2
DIP 7	Gr. 1+2 comfort	nej	Centralen har 1 komfortgruppe, som aktiveres af enten komfortindgang ch1 eller ch2 (hvis DIP 8 "Bus comfort" er ON, styrer komfortindgang ch2 andre centraler via busaktivitet)	Centralen er opdelt i 2 komfortgrupper, som aktiveres af hhv. komfortindgang ch1 og ch2
DIP 8	Bus comfort	nej	Centralen reagerer på komfortsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på komfortsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal via busaktivitet samt egen komfortsignal
DIP 9	SW1-Sprinkler	nej	Aktuatorudgang lukker ved aktiv detektor (åbner ved brandtryk aktivering)	Normal drift - aktuatorudgang åbner ved aktive detektor eller brandtryk
DIP 10	BRA Mode special	nej	Special brandtryk/alarmtilstand og comf. aktivt v. alle fejl	Normal drift
DIP 11	SW3-Snitch	nej	Lysdioder "husker" fejl (liniefejl, AC/Batt.fejl, busfejl) der er blevet detekteret og forbliver tændt, selvom fejlen forsvinder igen - de givne lysdioder kan kun slukkes/ resettes igen ved at sætte DIP off	Normal drift
DIP 12	SW4-Temp. Detekt.	nej	Liniefejl på en aktuatorudgang og pga. overskridelse af øverste ok modstandsvindue sætter centralen i alarmtilstand	Normal drift
DIP 13	SW5-Bus Reset	ja	Centralen reagerer på reset via busaktivitet	Normal mode
Ved tidligere software-version 491 og før, gælder nedenstående ↓				
DIP 13	SW5-Spec. charge	nej	Special Ke lade feature (må kun benyttes i specielle installationer)	Normal mode
J1 (Bus)	Start term. + Master	nej	Første central i busnetværket	Se afsnit vedr. sammenkobling af styrecentraler (busforbindelse) side 14
J24 (Bus)		nej		
J4 (Motor)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1	Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator 1 (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere)	Ingen linieovervågning kanal 1
J5 (Motor)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1	Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator 2 (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere)	Ingen linieovervågning kanal 2
J7 (Motor)	Mot Mon act. 1	ja	2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 2-3	
	Ext Li Mon act. 1	nej	3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator 1	Ingen linieovervågning kanal 1
	SW10-Bus fire	ja	Centralen reagerer på alarmsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på alarmsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal og fejltilstand via busaktivitet, samt egen alarmsignal (detektor eller brandtryk)
J9 (Motor)	Mot Mon act. 2	ja	2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 4-5	
	Ext Li Mon act. 2	nej	3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator 2	Ingen linieovervågning kanal 2
	SW11-Ser	ja	Aktiv	Inaktiv
J25 (Bus)	Slave	nej	Mellem og sidste central i busnetværket	Se afsnit vedr. sammenkobling af styrecentraler (busforbindelse) side 14
J2 (Bus)	End term.	nej	Sidste central i busnetværket	
J26	BUZZER1	ja	Akustisk alarm aktiv	Akustisk alarm deaktiveret
	Actu. batt. mode	ja nej: dobbeltforsyning	Aktuatorer forsynes via batterier	Aktuatorer forsynes via 230/24V converter, batterier som backup
			48V centraler (4 batterier)	24V centraler (2 batterier)
J29	comf. var	nej	Komfort puls justérbar på RPT1 1-60 sec.	Fast komfort puls tid 6 sek. (24V) / 3 sek. (48V)

Øvrigt: Reset = 180 sek. lukning // Cut-off aktuatorudgang og ladning efter 360 sek.

Sammenkobling af flere styrecentraler til én brandgruppe (busforbindelse)

Ved hjælp af busforbindelse er det muligt at få 2 - 10 styrecentraler til at optræde som et samlet anlæg. Centralerne kommunikerer med hinanden over en 3 ledet busforbindelse. Dette kan evt. være et $3 \times 0,5 \text{ mm}^2$ brandsikkert kabel.

Klemme nr. A1, A2, A3 er for den indkommende forbindelse og B1, B2, B3 er for den udgående forbindelse. I den første central skal start Bus J1 være sat. Denne central er Master og J24 skal derfor også være sat. Buskablet forbindes på udgangsklemmer B1, B2, B3 og føres videre til næste central, som er en slave, J25 skal derfor være sat, kablet føres ind på næste centralens indgangsklemmer A1, A2, A3 og videre til næste slave central fra klemme B1, B2, B3. I den sidste slave central skal J2 og J25 være sat for at afslutte busforbindelsen.

ALARM: Sammenkobling af alarmindgange fungerer på tværs af alle styrecentraler, således at aktiveres brandtryk eller røg-/termomelder på én styrecentral, går alle sammenkoblede styrecentraler i alarmtilstand. Dette hvis J8 er sat. Hvis ikke sat, vil styrecentralen ikke lytte til alarm på bus.

RESET: Aktivering af resetknap på én styrecentral eller i et brandtryk aktiverer reset funktion på alle sammenkoblede styrecentraler og starter lukkefunktion på alle aktuatorudgange ca. 180 sek.

COMFORT: Komfortstyringen kan fungere lokalt på hver enkelt styrecentral eller via bussen på flere styrecentraler. Vind- og regnsensor virker dog på alle styrecentraler på bussen.

Comfort switch Ch1 styrer lokalt Actuator udgang 1. Denne funktion gælder kun, når DIP 7 er off.


Comfort switch Ch2 styrer lokalt Actuator udgang 2. Hvis DIP 8 er ON, styrer og styres alle andre styrecentraler på bussen, hvor DIP 8 er ON.

DIP 4: Hvis DIP 4 er ON, dvs. 2 brandgrupper, bliver SW10-Bus Fire deaktivert.

Funktionsbeskrivelse for styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse

Såfremt der er koblet flere styrestyrecentraler sammen vha. busforbindelse, overvåges/kommunikeres mellem styrecentralerne følgende:

- En detekteret busfejl får lysdiode LD11 på hovedprintet til at lyse/blink.
- En detekteret busfejl bringer alle centraler på busforbindelsen i fejtilstand (liniefejl).
- Såfremt én af styrecentralerne i netværket går i alarmtilstand, går alle i alarmtilstand.
- Såfremt én af styrecentralerne går i en given fejtilstand (liniefejl, AC fejl, batterifejl eller busfejl), går de øvrige ligeledes i fejtilstand – fejtypen indikeres på alle styrecentralers frontpladeprint- på den/de styrecentral(er), som ikke har foranlediget fejlen, blinker »ok« lysdioden på frontpladeprintet samtidig med fejlen. På den/de styrecentral(er), der har foranlediget fejlen, er OK lysdioden slukket.



Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion

En vejrstation kan tilkobles styrecentralen.


Vejrstationen indstilles efter brugsvejledningen. Aktuatorer bør lukkes ved en vindhastighed på max. 6 m/s.

Lysdiode LD5 på hovedprint for indikation af aktiv vejrsensor lyser så længe indgang er aktiv.

Så længe vejrsensor er aktiv, kan aktuatorudgange ikke åbnes med komforttryk.

Vejrstationen lukker på alle styrecentraler, der er forbundet via busforbindelse.

På indgangen til vejrstationen kan evt. tilsluttes ugeur, som sikrer, at alt lukkes f.eks. ved arbejdstids ophør.



Ekster signaloverførelse, tilslutning til ABA anlæg og portstyring



Styrecentralen kan modtage potentialefri Alarm signal (sluttekontakt signal) fra f.eks. ABA anlæg på indgangen til brandtryk eller røg-/termodetektor - Linieovervågningsmodstand skal monteres ved tilslutningen i ABA anlægget.

Styrecentralen kan videregive alarmtilstand til eksternt tilkoblede anlæg vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 7(com), 8(NC) og 9(NO).

Styrecentralen kan videregive fejlinformation fra styrecentralen vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 10(com), 11(NC) og 12(NO).

Med Add-on relæprint #111930 kan tilføjes 2 ekstra relæer med hver 2 potentialfrie NO/NC kontaktsæt. (30VDC – 0,5A)


Alarm og fejlkontaktsæt fungerer parallelt på alle styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse.



Tilslutning fra ABA anlæg

Centralen kan modtage potential fri signal fra f.eks ABA systemer på input til brandtryk eller røg/termomelder klemme 19/21 og 20.

- Linie overvågnings-modstandene skal monteres i klemmerne ved ABA systemet.



Specialfunktioner

Sprinklerfunktion:

DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes begge aktuatorudgange, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes begge aktuatorudgange.

Uge åbn/luk:

DIP 1 On- begge aktuatorudgange åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.

Termomelderfunktion i LIP:

DIP 12 On - der kan monteres en termomelder i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.

Kabeldimensionering

Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation.

De to vigtigste faktorer er kabernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskider 15% ved fuld belastning på aktuatorudgangene.

Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:

El-oplukning med aktuatorer 24/48V	2 leder, se dimensionsgraf. (3 leder ved extern linieovervågning)	Max. kabellængde
Brandtryk 24V	Min. 6 x 0,5 mm ² (0,8 mm)	100 m*
Røgmelder 24V	Min. 2 x 0,5 mm ² (0,8 mm)	100 m*
Termomelder	Min. 2x0,5 mm ² (0,8 mm)	100 m*
Totallængde på buskabel	3 x 0,5 mm ² (0,8 mm)	300 m*

*Ved kabellængder længere end 100 m skal der anvendes korrekt afsluttede skærmmede kabler.

Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:

Forsyning til central 230VAC	F.eks. 3 x 1,5PVIK-J
Komfortventilationstryk 24V	Min. 3 x 0,5 mm ²
Vind- og regnføler 24 V	Min. 4 x 0,5 mm ²

Tabel for SV 24V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 3,6V

Strøm-forbrug pr. gruppe i amper	Kabeltværnsnit og antal ledere						
	2x1,5 mm ²	2x2,5 mm ²	4x1,5 mm ² (2x1,5+2x1,5)	4x2,5 mm ² (2x2,5+2x2,5)	2x6 mm ²	5x2,5 mm ² (2x2,5+3x2,5)	2x10 mm ²
2	74 m	123 m	148 m	246 m	295 m	307 m	492 m
4	37 m	61 m	74 m	122 m	148 m	154 m	244 m
6	25 m	41 m	50 m	82 m	98 m	102 m	164 m
8	18 m	31 m	36 m	62 m	74 m	77 m	124 m
10	15 m	25 m	30 m	50 m	59 m	61 m	100 m
12	12 m	20 m	24 m	40 m	49 m	51 m	80 m
14		18 m	22 m	36 m	42 m	44 m	72 m
16		15 m	18 m	30 m	36 m	38 m	60 m

Tabel for SV 48V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 7,2V

Strøm-forbrug pr. gruppe i amper	Kabeltværnsnit og antal ledere						
	2x1,5 mm ²	2x2,5 mm ²	4x1,5 mm ² (2x1,5+2x1,5)	4x2,5 mm ² (2x2,5+2x2,5)	2x6 mm ²	5x2,5 mm ² (2x2,5+3x2,5)	2x10 mm ²
2	148 m	246 m	295 m	492 m	590 m	615 m	984 m
4	74 m	123 m	148 m	246 m	295 m	307 m	492 m
6	49 m	82 m	98 m	164 m	197 m	205 m	328 m
8	37 m	61 m	74 m	123 m	148 m	154 m	246 m
10	30 m	49 m	60 m	98 m	118 m	123 m	197 m
12	25 m	41 m	50 m	82 m	98 m	102 m	164 m
14		35 m	42 m	70 m	84 m	88 m	141 m
16		31 m	36 m	62 m	74 m	77 m	123 m

Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyr

Reservedelsnummer	Betegnelse	Beskrivelse
121607	A042 SV24 PCB	Hovedprint til SV 24V centraler
121608	A042 SV48 PCB	Hovedprint til SV 48V centraler
211059	Power supply 150W 24VDC	Strømforsyning til ikke DS-centraler
211068	Power supply 200W 24VDC	Strømforsyning til 8A DS-centraler
211080	Power supply 600W 24VDC	Strømforsyning til 24/30A DS-centraler
211101	Power supply 750W 24VDC	Strømforsyning til 32A DS-centraler
211210	Circuit breaker 10A	Automatsikring 10A / indgangsklemme
800348	Battery 12V/7,2Ah 151x65x95mm	Batteri til 8A / 24A / 30A centraler
800622	Battery 12V 12Ah 151x94x98mm	Batteri til 30A / 32A centraler
111781	Fire switch/reset IP40 BVT	Brandtryk IP 40
111629	Replacement glass for BVT	Reserveglas til brandtryk
111702	Tool/key fireswitch WCP111720	Plastnøgle til brandtryk for betjening uden at bryde glas
111626	Fire switch BVS in IP65 Box	Brandtryk indbygget i IP65 box
111960	Rain sensor 250VAC / 24VDC	Vindsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111961	Wind and rain sensor 250VAC / 24DC	Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111735	Heat detector+base 75 degree	Varmemelder 75 grader udløse temperatur
111741	Heat detector+base 90 degree	Varmemelder 90 grader udløse temperatur
111740	Smoke detector, optical	Optisk røgmelder
111742	Smoke detector, Ion detector	Ion røgmelder til usynlig røg
111753	Comfort switch OPUS w housing	Komforttryk Opus komplet i underlag
111758	Comfort switch FUGA w housing	Komforttryk Fuga komplet i underlag
111760	Weekly timer 1 channel	Døgn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen
111761	Comfort sw.up/down OPUS IP44	Komforttryk Opus 44 hvid
111767	AUTO MAN switch OPUS w/housing	Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller døgn-/ugeur
111770	Room thermostate RTR w.resis.	Rumtermostat til styring af komfortventilation
111930	Relay PCB extra 2 x outp.in box	Print med 2x2 ekstra relæudgange 30V 0,5A
111685	Control position indicator	Relæenhed med 2 stk. skiftekontakter 230VAC 3A, som indikerer, om aktuatorer er åbne el. lukkede. Kan kun bruges, når DIP2 puls/const er monteret
111690	Add-on position relay	Relæprint for indikering af vinduesposition
111892	Transmitter for Wind and Rain	Trådløs vejrsignal sammen med #111895
111895	Remote control w/receiver SV	Trådløs komfortkontrol (sender og Add-on print)

Tekniske specifikationer	SV 24V-xx Styrecentraler 24V-24A / SV 24V-32A 24V-8A-ds / 24V-24A-ds / 24V-30A-ds / 24V-32A-ds	SV 48V-xx Styrecentraler 48V-24A / 48V-32A 48V-8A-ds/48V-24A-ds/48V-30A-ds/48V-32A-ds
Godkendelser / CE overensstemmelser	“-ds” = EN12101-10:2005 approved / certified - class A (double supply) - envir. class 1 (to -15°C) // Conform EN12101-9	
Forsyningsspænding	230VAC ± 15% / max. 1,5A (“ds” = max. 5A)	230VAC ± 15% / max. 1,5A (“ds” = max. 10A)
Udgangsspænding	24VDC	48VDC
Aktuatorudgang	2 stk. (linieovervågning: 1-6 linier) (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere pr. aktuatorudgang)	2 stk. (linieovervågning: 1-6 linier) (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere pr. aktuatorudgang)
Max. total belastning	8A / 24A / 30A / 32A	8A / 24A / 30A / 32 A
Max. belastning pr. motorlinie	4A / 16A	4A / 16A
Driftstemperatur	-15°C - +40°C	-15°C - +40°C
Kapslingsklasse	IP 54	IP 54
Batteri back-up (72 timer)	Ja	Ja
Batterier	8A-24A = 2 stk. 12V/7,2Ah 30A-32A = 2 stk. 12V/12Ah	8A-24A = 4 stk. 12V/7,2Ah 30A-32A = 2 stk. 12V/12Ah + 2 stk. 12V/7,2Ah
Dimensioner (BxHxD)	343 x 450 x 178 mm	343 x 450 x 178 mm
Vægt inkl. batterier	Max. 22 kg.	Max. 32 kg.
Farve	Hvid frontlåge / sort kabinet	Hvid frontlåge / sort kabinet
Brandgrupper	1 eller 2 grupper (ved dip switch) med linieovervågning / max. strøm for eksterne brandtryk (LED/buzzer) = 14mA = 6 stk. BVT brandtryk	
Komfortgrupper	1 eller 2 grupper (ved dip switch)- Ubegrænset antal tryk	
Røg- og termomelder	2 linier max. 22 stk. på hver / Maks strøm 1,1 mA pr. linje ≈ ca. 2 x 22 = 44 detektorer. Trig punkt 30mA	
Vind- og regnsensor indgang / luk alt	Ja	Ja
Alarmsludgang	Ja - potential skiftekontakt, max. 48V / 0,5A	Ja - potential skiftekontakt, max. 48V / 0,5A
Fejlsludgang	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0,5A	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0,5A
24VDC for strømforsyning ud	24VDC / max. 0,5A - ved 230VAC drift	24VDC / max. 0,5A - ved 230VAC drift
Busforbindelse	Integrerer de fleste funktioner. Fra 2-10 centraler i samme busforbindelse/brandgruppe	
Visual (LED) indikation i front panel	“OK” / “AC fejl” / “DC fejl” / “Liniefejl” / “Alarm”	
Options	Mulighed for at forbinde “Add-on” PCB med relæ kontakter for “comfort open” signal	
Lavspændingsdirektiv	2014/35/EU EN 61558-1:2006 (2nd edition), EN 61558-2-6, EN 61558-2-16 and EN 60335-1:2012 (4th edition)%%	

Note for EN12101-10 approved editions (-ds)

Type	Primary supply	Secondary supply	Interrupt time
24V editions	23-26VDC, ripple 1V p/p	20-27VDC, max. load 32A	Less than 1,5 sec.
48V editions	48-51VDC, ripple 1V p/p	40-52VDC, max. load 32A	Less than 1,5 sec.



Elektrisk udstyr, tilbehør og indpakning skal sendes til genbrug for beskyttelse af vores miljø!
Smid ikke elektrisk udstyr ud sammen med husholdnings affald!

I henhold til European guideline 2002/96/EC omkring elektrisk affald skal dette bortskaffes separat og sendes til genbrug for at beskytte vores miljø.

Kontakt:

Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro
Danmark

Tlf.: +45 76 75 26 00
e-mail: info@unilite.dk
www.unilite.dk